

Identificatie

Straat	Julius De Geyterstraat	Datum keuring	14/10/2021
Huisnummer	175	Reden keuring	Nieuwbouw of herbouw
Postcode	2020	Uitgiftedatum	18/10/2021
Gemeente	Antwerpen	Exploitant (rioolbeheerder of drinkwaterbedrijf)	water-link
		Contactgegevens exploitant	+3232440551
		Erkenningsnummer van de keurder	20009
		Keuringsorganisatie	WATER-LINK
		Contact e-mail	keuringen@water-link.be
		De keurder bevestigt dat aan de werkopdracht werd voldaan	Ja
		De opdrachtgever bevestigt kennis genomen te hebben van de werkopdracht	Ja
		Referentie 1	10434246
		Referentie 2	80433902

Resultaat van de keuring

Conform voor aansluiting

Gelieve te controleren op eventuele aandachtspunten meegegeven door de keurder hieronder op het attest.

Keuring

Algemeen

Indieningsdatum bouwvergunning/omgevingsvergunning	Na 1 januari 2014
Cluster	Centraal gebied
Type gebouw	Appartement
Aantal wooneenheden	7

Regenwatercircuit

Verharde oppervlakten

	Afvoer	Buffer	HWP	Infiltratie	Natuurlijke afvloeï
Dak (m ²)	0	0	173	0	0
Totaal (m ²): 173					
Groendak (m ²)	0	0	9	0	0
Totaal (m ²): 9					
Rieten dak (m ²)	0	0	0	0	0
Terras (m ²)	0	0	0	21,66	0
Totaal (m ²): 21,66					
Inrit (m ²)	0	0	0	0	0
Andere verharde oppervlakten (m ²)	0	0	0	15,48	0
Totaal (m ²): 15,48					
Totaal (m ²)	0	0	182	37,14	0
Totaal (m ²): 219,14					

Hemelwaterput

Aanwezig	Ja
Verplicht	Ja
Hergebruik aanwezig	Ja
Aftappuntjes aanwezig	Toilet
Informatie volume o.b.v.	Meting Uitvoeringsplan
Volume aanwezig (liter)	10000
Volume vergund (liter)	10000
De overloop van de voorziening gaat naar	RWA circuit
RWA circuit	Infiltratievoorziening

Infiltratievoorziening		
Aanwezig		Ja
Verplicht		Ja
Informatie volume o.b.v.		Uitvoeringsplan Meting Technische fiche
Volume aanwezig (liter)		5000
Volume vergund (liter)		5000
Informatie oppervlakte o.b.v.		Uitvoeringsplan Meting Technische fiche
Oppervlakte aanwezig (m ²)		16
Oppervlakte vergund (m ²)		16
Type		Ondergronds
De overloop van de voorziening gaat naar		RWA circuit
RWA circuit		RWA-putje naar riolering openbaar domein
Buffervoorziening		
Aanwezig		Nee
Verplicht		Nee

Afvalwatercircuit

Afvalwaterstromen		
Afvalwaterstromen aanwezig		Ja
Type afvalwater		Huishoudelijk afvalwater
Al het zwart water is aangesloten op		DWA circuit
DWA circuit		Septische put
Al het grijs water is aangesloten op		DWA circuit
DWA circuit		DWA-putje naar riolering openbaar domein
Gesloten recipiënt		
Aanwezig		Nee
Individuele voorbehandelingsinstallatie		
Septische put		
Aanwezig		Ja
In combinatie met vetvanger		Nee
Informatie volume o.b.v.		Meting Uitvoeringsplan Technische fiche
Volume (liter)		7500
Het effluent van de voorziening gaat naar		DWA circuit
DWA circuit		Septische put
Voorbezinkput		
Aanwezig		Nee
KWS-afscheider		
Aanwezig		Nee
Vetafscheider		
Aanwezig		Nee
Individuele behandelingsinstallatie		
IBA		
Aanwezig		Nee

Controle scheiding

DWA		
Gescheiden tot aan het lozingspunt		Ja
Hoe gecontroleerd		Watertest
RWA		
Gescheiden tot aan het lozingspunt		Ja
Hoe gecontroleerd		Watertest
Aansluitingen privéwaterafvoer op openbaar domein		
DWA-lozingspunt		Aansluiting op riolering openbaar domein (of voorzien in de nabije toekomst)
Aantal toezichtsputjes		1
Toezichtsputje(s) toegankelijk		Ja
In gebruik		Ja
RWA-lozingspunt		Aansluiting op riolering openbaar domein (of voorzien in de nabije toekomst)
Aantal toezichtsputjes		1
Toezichtsputje(s) toegankelijk		Ja
In gebruik		Ja
Zwembad		
Aanwezig		Nee
Uitvoeringsplan		
Stemt het opgeladen uitvoeringsplan schematisch overeen met de werkelijkheid		Ja

Aandachtspunten

Algemene aandachtspunten

Aan het groendak moeten nog enkele aanpassingen gebeuren,.
Septische put wordt opgelegd door de riool beheerder

Bijlagen



Inventaris van de privéwaterafvoer
Omgevingsvergunning
Uitvoeringsplan
Werkopdracht

1 bijlage(n) toegevoegd
9 bijlage(n) toegevoegd
6 bijlage(n) toegevoegd
2 bijlage(n) toegevoegd


Belangrijk

Dit keuringsdossier wordt opgemaakt in uitvoering van de artikels in het algemeen waterverkoopreglement m.b.t. de keuring (art. 7/1, 12/1, 12/3, 12/4, 27/6 en 27/7).

Dit keuringsattest geeft de toestand van de privéwaterafvoer weer op datum van de keuring. Ze ontslaat de eigenaar of de gebruiker niet van de verantwoordelijkheid voor eventuele schade die zouden kunnen voortvloeien uit het niet beantwoorden van de installatie aan de voorschriften, of uit het gebrekkig functioneren van de installatie of een onderdeel ervan. Bij een wijziging aan de privéwaterafvoer, of na het uitvoeren van herstelmaatregelen zoals beschreven in het Algemeen Waterverkoopreglement, dient u een (her)keuring aan te vragen. Deze keuring betreft geen technische keuring van de werking van de onderdelen of de gebruikte materialen, of van de uitvoering van de installatie.

Bij het invullen van het keuringsattest worden onder meer volgende persoonsgegevens verwerkt door AquaFlanders: naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres, adres. Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de dienstverlening en kunnen worden bekendgemaakt indien wettelijk vereist. De verwerking van deze persoonsgegevens blijft steeds beperkt tot de beoogde doelstelling. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en over uw rechten als betrokkene is terug te vinden in het privacybeleid van AquaFlanders op www.aquaflanders.be.

Heeft u een bezwaar tegen of een klacht over deze keuring, dan kunt u deze indienen via www.aquaflanders.be.



Carl Heyrman
Algemeen Directeur
AquaFlanders vzw